

2023年10月12日

東京都知事 殿



管理者の
住所・氏名
技術管理者氏名
電話番号

東
比
代
04

対象外

市中央二丁目18番地の3
会社
留間宏

対象外

ごみ処理施設維持管理状況報告書
(破碎・選別処理施設)

2023年度第2期分ごみ処理施設維持管理状況を、東京都廃棄物規則第32条第1項の規定により、次のとおり報告します。

- | | | | |
|-------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| 1 施設の名称 | 別紙1～9のとおり | ※9 設計時の被圧縮廃棄物の1m ³ 当りの重量 | 別紙1～9のとおり |
| 2 設置場所 | 同上 | ※10 施設管理人員 | 同上 |
| 3 着工年月日 | 同上 | ※11 搬出物の処分先 | 同上 |
| 4 使用開始年月日 | 同上 | ※12 粉じん等の飛散防止方法 | 同上 |
| ※5 処理方式 | 同上 | ※13 騒音及び振動の防止方法 | 同上 |
| 6 処理能力 | 同上 | | |
| 7 処理計画 | 同上 | | |
| ※8 設計時の運転時間 | 同上 | | |

注 1 各施設ごとに別葉とすること。

2 ※印については、第1期分のみ記入すること。

1 施設 の 名 称 廃プラスチック類破碎処理施設
 2 設 置 場 所 東京都武蔵村山市伊奈平三丁目25番地の5外4筆
 3 着 工 年 月 日 平成18年7月20日
 4 使用開始年月日 平成18年7月20日
 ※5 処 理 方 式
 6 処 理 能 力 6.3 t/日
 7 処 理 計 画 6.3 t/日
 ※8 設計時の運転時間

※9 設計時の被圧縮廃棄物の1m3当りの重量
 ※10 施設管理人員
 ※11 搬出物の処分先
 ※12 粉じん等の飛散防止方法
 ※13 騒音及び振動の防止方法

I 施設稼働状況

月別 項目		7月	8月	9月	計
ごみ投入量 (t)		0	0	0	0
搬出量	総量 (t)	0	0	0	0
	焼却量 (t)	0	0	0	0
	埋立量 (t)	0	0	0	0
	有価物量 (t)	0	0	0	0
電気使用量 (kwh)		127,349	130,342	131,297	388,988
水使用量 (m ³)		0	0	0	0
施設実働時間 (h)		0	0	0	0
実働日数 (日間)		0	0	0	0
備 考					

1 施設 の 名 称	廃プラスチック類・繊維くず破砕処理施設	※8 設計時の運転時間
2 設 置 場 所	東京都武蔵村山市伊奈平三丁目25番地の5外4筆	※9 設計時の被圧縮廃棄物の1m3当りの重量
3 着 工 年 月 日	平成18年7月20日・令和2年8月27日	※10 施設管理人員
4 使用開始年月日	平成18年7月20日・令和3年3月18日	※11 搬出物の処分先
※5 処 理 方 式		※12 粉じん等の飛散防止方法
6 処 理 能 力	廃プラスチック類 48.0 t/日 繊維くず 32.1 t/日 廃プラスチック類 44.7 t/日 繊維くず 32.3 t/日	※13 騒音及び振動の防止方法
7 処 理 計 画	廃プラスチック類 48.0 t/日 繊維くず 32.1 t/日 廃プラスチック類 44.7 t/日 繊維くず 32.3 t/日	

I 施設稼働状況

月別 項目		7月	8月	9月	計
ごみ投入量 (t)		0	0	0	0
搬出量	総量 (t)	0	0	0	0
	焼却量 (t)	0	0	0	0
	埋立量 (t)	0	0	0	0
	有価物量 (t)	0	0	0	0
電気使用量 (kwh)		127,349	130,342	131,297	388,988
水使用量 (m³)		0	0	0	0
施設実働時間 (h)		0	0	0	0
実働日数 (日間)		0	0	0	0
備 考					

- 1 施設 の 名 称 木くず破砕処理施設
 2 設 置 場 所 東京都武蔵村山市伊奈平三丁目26番地の5外4筆
 3 着 工 年 月 日 平成18年7月20日
 4 使用開始年月日 平成18年7月20日
 ※5 処 理 方 式
 6 処 理 能 力 17.1 t/日
 7 処 理 計 画 17.1 t/日
 ※8 設計時の運転時間
 ※9 設計時の被圧縮廃棄物の1m³当りの重量
 ※10 施設管理人員
 ※11 搬出物の処分先
 ※12 粉じん等の飛散防止方法
 ※13 騒音及び振動の防止方法

I 施設稼働状況

月別 項目		7月	8月	9月	計
ごみ投入量 (t)		124.34	82.55	105.87	312.76
搬出量	総量 (t)	124.34	82.55	105.87	312.76
	焼却量 (t)	0	0	0	0
	埋立量 (t)	0	0	0	0
	有価物量 (t)	124.34	82.55	105.87	312.76
電気使用量 (kwh)		127,349	130,342	131,297	388,988
水使用量 (m ³)		0	0	0	0
施設実働時間 (h)		102	84	96	282
実働日数 (日間)		17	14	16	47
備 考					

- 1 施設 の 名 称 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、
ゴムくず、金属くず、ガラス・コンクリート・
陶磁器くず、がれき類の混合物破碎処理施設
- 2 設 置 場 所 東京都武蔵村山市伊奈平三丁目25番地の5外4筆
- 3 着 工 年 月 日 平成30年5月24日
- 4 使用開始年月日 平成30年11月5日
- ※5 処 理 方 式
- 6 処 理 能 力 53.5 t / 日
- 7 処 理 計 画 53.5 t / 日
- ※8 設計時の運転時間
- ※9 設計時の被圧縮廃棄物の1m3当りの重量
- ※10 施設管理人員
- ※11 搬出物の処分先
- ※12 粉じん等の飛散防止方法
- ※13 騒音及び振動の防止方法

I 施設稼働状況

月別 項目		7 月	8 月	9 月	計
ご み 投 入 量 (t)		7.06	11.80	14.12	32.98
搬 出 量	総 量 (t)	7.06	11.80	14.12	32.98
	焼 却 量 (t)	0	0	0	0
	埋 立 量 (t)	0	0	0	0
	有 価 物 量 (t)	7.06	11.80	14.12	32.98
電 気 使 用 量 (kwh)		127,349	130,342	131,297	388,988
水 使 用 量 (m³)		0	0	0	0
施 設 実 働 時 間 (h)		4	4	5	13
実 働 日 数 (日間)		4	4	4	12
備 考					

- 1 施 設 の 名 称 廃プラスチック類、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず(廃蛍光灯)破碎処理施設
- 2 設 置 場 所 東京都武蔵村山市伊奈平三丁目25番地の5外4筆
- 3 着 工 年 月 日 平成30年5月24日
- 4 使用開始年月日 平成30年11月5日
- ※5 処 理 方 式
- 6 処 理 能 力 2.8 t/日
- 7 処 理 計 画 2.8 t/日
- ※8 設計時の運転時間
- ※9 設計時の被圧縮廃棄物の1m3当りの重量
- ※10 施設管理人員
- ※11 搬出物の処分先
- ※12 粉じん等の飛散防止方法
- ※13 騒音及び振動の防止方法

I 施設稼働状況

月別 項目		7月	8月	9月	計
ごみ投入量 (t)		0	0	0	0
搬出量	総量 (t)	0	0	0	0
	焼却量 (t)	0	0	0	0
	埋立量 (t)	0	0	0	0
	有価物量 (t)	0	0	0	0
電気使用量 (kwh)		127,349	130,342	131,297	388,988
水使用量 (m ³)		0	0	0	0
施設実働時間 (h)		0	0	0	0
実働日数 (日間)		0	0	0	0
備 考					

- 1 施設の名称 廃プラスチック類・紙くず圧縮梱包処理施設
- 2 設置場所 東京都武蔵村山市伊奈平三丁目25番地の5外4筆
- 3 着工年月日 平成18年7月20日
- 4 使用開始年月日 平成18年7月20日
- ※5 処理方式
- 6 処理能力 廃プラスチック類 180.0t/日
紙くず 166.8t/日
- 7 処理計画 廃プラスチック類 180.0t/日
紙くず 166.8t/日
- ※9 設計時の被圧縮廃棄物の1m3当りの重量
- ※10 施設管理人員
- ※11 搬出物の処分先
- ※12 粉じん等の飛散防止方法
- ※13 騒音及び振動の防止方法

※8 設計時の運転時間

I 施設稼働状況

月別 項目		7月	8月	9月	計
ごみ投入量 (t)		21.97	16.70	13.51	52.18
搬出量	総量 (t)	21.97	16.70	13.51	52.18
	焼却量 (t)	0	0	0	0
	埋立量 (t)	0	0	0	0
	有価物量 (t)	21.97	16.70	13.51	52.18
電気使用量 (kwh)		127,349	130,342	131,297	388,988
水使用量 (m³)		0	0	0	0
施設実働時間 (h)		84	78	72	234
実働日数 (日間)		14	13	12	39
備考					

- 1 施設 の 名 称 廃プラスチック類・繊維くず圧縮梱包処理施設 ※9 設計時の被圧縮廃棄物の1m³当りの重量
 2 設 置 場 所 東京都武蔵村山市伊奈平三丁目25番地の5外4筆 ※10 施設管理人員
 3 着 工 年 月 日 平成30年5月24日 ※11 搬出物の処分先
 4 使用開始年月日 平成30年9月14日 ※12 粉じん等の飛散防止方法
 ※5 処 理 方 式 ※13 騒音及び振動の防止方法
 6 処 理 能 力 廃プラスチック類 24.3t/日
 繊維くず 17.2t/日
 7 処 理 計 画 廃プラスチック類 24.3t/日
 繊維くず 17.2t/日

※8 設計時の運転時間

I 施設稼働状況

月別 項目		7月	8月	9月	計
ごみ投入量 (t)		31.30	41.89	31.98	105.17
搬出量	総量 (t)	31.30	41.89	31.98	105.17
	焼却量 (t)	0	0	0	0
	埋立量 (t)	0	0	0	0
	有価物量 (t)	31.30	41.89	31.98	105.17
電気使用量 (kwh)		127,349	130,342	131,297	388,988
水使用量 (m ³)		0	0	0	0
施設実働時間 (h)		42	54	48	144
実働日数 (日間)		7	9	8	24
備 考					

- 1 施設 の 名 称 空き缶圧縮処理施設
 2 設 置 場 所 東京都武蔵村山市伊奈平三丁目25番地の5外4筆
 3 着 工 年 月 日 平成18年7月20日・平成30年5月24日
 4 使用開始年月日 平成18年7月20日・平成30年5月24日
 ※5 処 理 方 式
 6 処 理 能 力 空き缶 4.3 t/日
 空き缶 10.2 t/日
 7 処 理 計 画 空き缶 4.3 t/日
 空き缶 10.2 t/日
 ※9 設計時の被圧縮廃棄物の1m³当りの重量
 ※10 施設管理人員
 ※11 搬出物の処分先
 ※12 粉じん等の飛散防止方法
 ※13 騒音及び振動の防止方法

※8 設計時の運転時間

I 施設稼働状況

月別 項目		7月	8月	9月	計
ごみ投入量 (t)		0.16	0.10	0.20	0.46
搬出量	総量 (t)	0.16	0.10	0.20	0.46
	焼却量 (t)	0	0	0	0
	埋立量 (t)	0	0	0	0
	有価物量 (t)	0.16	0.10	0.20	0.46
電気使用量 (kwh)		127,349	130,342	131,297	388,988
水使用量 (m ³)		0	0	0	0
施設実働時間 (h)		1	1	1	3
実働日数 (日間)		1	1	1	3
備 考					

- 1 施 設 の 名 称 廃プラスチック類(発泡スチロール)溶融処理施設
 2 設 置 場 所 東京都武蔵村山市伊奈平三丁目25番地の5外4筆
 3 着 工 年 月 日 平成18年7月20日
 4 使用開始年月日 平成18年7月20日
 ※5 処 理 方 式
 6 処 理 能 力 2.4 t/日
 7 処 理 計 画 2.4 t/日
 ※8 設計時の運転時間
 ※9 設計時の被圧縮廃棄物の1m3当りの重量
 ※10 施設管理人員
 ※11 搬出物の処分先
 ※12 粉じん等の飛散防止方法
 ※13 騒音及び振動の防止方法

I 施設稼働状況

月別		7月	8月	9月	計
項目					
ごみ投入量 (t)		0	0	0	0
搬出量	総量 (t)	0	0	0	0
	焼却量 (t)	0	0	0	0
	埋立量 (t)	0	0	0	0
	有価物量 (t)	0	0	0	0
電気使用量 (kwh)		127,349	130,342	131,297	388,988
水使用量 (m ³)		0	0	0	0
施設実働時間 (h)		0	0	0	0
実働日数 (日間)		0	0	0	0
備 考					

第23号様式(第32条関係)

2023年10月12日

東京都知事 殿



管理者の
住所・氏名
技術管理者氏名
電話番号

対象外

市中央二丁目18番地の3
会社
留間宏明 対象外

ごみ処理施設維持管理状況報告書
(高速堆肥化処理施設)

2023年度第2期分ごみ処理施設維持管理状況を、東京都廃棄物規則第32条第1項の規定により、次のとおり報告します。

- | | | | |
|-----------|--------------------------|---------------|--------|
| 1 施設の名称 | 食品残さ(生ごみ)、汚泥(有機性のものに限る。) | 5 処理能力 | 3.5t/日 |
| | 発酵処理施設 | 6 処理計画 | 3.5t/日 |
| 2 設置場所 | 東京都武蔵村山市伊奈平三丁目25番地の5外4筆 | ※7 施設管理人員 | |
| 3 着工年月日 | 平成18年7月20日 | ※8 コンポストの売却先等 | |
| 4 使用開始年月日 | 平成18年7月20日 | | |

施設稼働状況

項目 \ 月別	7月	8月	9月	計
ごみ投入量 (t)	89.99	90.15	87.51	267.65
残渣量 (t)	0	0	0	0
コンポスト生産量 (t)	9.00	9.02	8.75	26.77
電気使用量 (kwh)	127,349	130,342	131,297	388,988
水使用量 (m³)	0	0	0	0
発酵槽温度 (℃)	30～50	30～50	30～50	—
施設実働時間 (h)	372	372	360	1,104
実働日数 (日間)	31	31	30	92
備考				

注 1 各施設ごとに別表とすること。

2 ※印については、第1期分のみ記入すること。

(日本工業規格A列4番)

2023年10月12日

東京都知事 殿



管理者の住所・氏名 東京都中央区二丁目18番地の3
技術管理者氏名 対象外
電話番号 0 対象外

ごみ処理施設維持管理状況報告書
(焼却施設)

2023年度第2期分ごみ処理施設維持管理状況を、東京都廃棄物規則第32条第1項の規定により、次のとおり報告します。

- 1 施設の名称 焼却施設

2 設置場所 東京都武蔵村山市伊奈平三丁目25番地の5外4筆

3 着工年月日 平成18年7月20日

4 使用開始年月日 平成18年7月20日

※5 炉形式、運転形式

6 処理能力 4.8t/日(4.8t/日×1炉)

7 処理計画 4.8t/日

8 火格子(ロストル)面積 5.4m²/炉
- ※9 補助燃料の種類

※10 設計時ごみの低位発熱量

※11 設計時の燃焼室ガス温度

※12 補助燃料の運転時間

※13 一般廃棄物の種類

※14 搬出物の処分先及び方法

※15 排ガス処理方法

※16 騒音及び振動の防止方法

施設稼働状況及び測定結果(炉No.)

項目	月別	基準値 (規制値)	7月	8月	9月
ごみ投入量	(t)		7.79	1.8	9.04
搬出残さ量	(t)		0.78	0.18	0.9
補助燃料	(l)		2,000	500	2,300
電力使用量	(kWh)		127,349	130,342	131,297
水使用量	(m ³)		122	28	138
稼働時間	(h)		18	6	18
稼働日数	(日間)		3	1	3
燃焼室ガス温度	(℃)	800℃以上	802~931	800~917	800~924
集じん器入口ガス温度	(℃)	200℃以下	117~170	135~162	116~178
排ガス中のCO濃度	(ppm)	100ppm以下	3.6~74.3	6.2~65.2	7.9~76.2
冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日			2023年7月1日 2023年7月1日	2023年7月1日 2023年7月1日	2023年7月1日 2023年7月1日
焼却灰の熟しゃく減量	(%)	10	7.5	—	—
ばい煙	測定年月日		2023年7月29日	—	—
	測定を行った位置		煙突中間	—	—
	測定結果を得た年月日		2023年9月4日	—	—
	ばいじん濃度 (g/m ³ N)	0.25	0.018	—	—
	窒素酸化物 (ppm)	250	76	—	—
	硫黄酸化物 (m ³ /h)	2.45	< 0.02	—	—
	塩化水素 (mg/m ³)	700	68	—	—
	ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ N)	—	—	—	—
放流水	測定年月日				
	水素イオン濃度				
	生物化学的酸素要求量 (mg/l)				
	化学的酸素要求量 (mg/l)				
	浮遊物質 (mg/l)				
備考					

- 注 1 各炉ごとに別表とすること。
2 ※については第1期分のみ記入すること。
3 電力使用量及び水使用量は、施設全体のものを記入すること。
4 排ガス中のCO濃度及びばい煙の測定結果については、酸素濃度12%の換算値とすること。