

2023年4月 日

東京都知事 殿



管理者の
住所・氏名
技術管理者氏名
電話番号

対象外

市中央二丁目18番地の3
会社
留間宏

対象外

ごみ処理施設維持管理状況報告書
(破 碎・選 別 処 理 施 設)

2022年度第4期分ごみ処理施設維持管理状況を、東京都廃棄物規則第32条第1項の規定により、次のとおり報告します。

- | | | | |
|-------------|-----------|------------------------|-----------|
| 1 施設 の 名 称 | 別紙1～9のとおり | ※9 設計時の被圧縮廃棄物の1m3当りの重量 | 別紙1～9のとおり |
| 2 設 置 場 所 | 同上 | ※10 施設管理人員 | 同上 |
| 3 着 工 年 月 日 | 同上 | ※11 搬出物の処分先 | 同上 |
| 4 使用開始年月日 | 同上 | ※12 粉じん等の飛散防止方法 | 同上 |
| ※5 処 理 方 式 | 同上 | ※13 騒音及び振動の防止方法 | 同上 |
| 6 処 理 能 力 | 同上 | | |
| 7 処 理 計 画 | 同上 | | |
| ※8 設計時の運転時間 | 同上 | | |

注 1 各施設ごとに別葉とすること。

2 ※印については、第1期分のみ記入すること。

1 施設 の 名 称 廃プラスチック類破碎処理施設
 2 設 置 場 所 東京都武蔵村山市伊奈平三丁目25番地の5外4筆
 3 着 工 年 月 日 平成18年7月20日
 4 使用開始年月日 平成18年7月20日
 ※5 処 理 方 式
 6 処 理 能 力 6.3 t/日
 7 処 理 計 画 6.3 t/日
 ※8 設計時の運転時間

※9 設計時の被圧縮廃棄物の1m3当りの重量
 ※10 施設管理人員
 ※11 搬出物の処分先
 ※12 粉じん等の飛散防止方法
 ※13 騒音及び振動の防止方法

I 施設稼働状況

月別		1月	2月	3月	計
項目					
ごみ投入量 (t)		0	0	0	0
搬出量	総量 (t)	0	0	0	0
	焼却量 (t)	0	0	0	0
	埋立量 (t)	0	0	0	0
	有価物量 (t)	0	0	0	0
電気使用量 (kwh)		143,909	149,880	139,776	433,565
水使用量 (m ³)		0	0	0	0
施設実働時間 (h)		0	0	0	0
実働日数 (日間)		0	0	0	0
備 考					

- 1 施設 の 名 称 廃プラスチック類・繊維くず破砕処理施設
 2 設 置 場 所 東京都武蔵村山市伊奈平三丁目25番地の5外4筆
 3 着 工 年 月 日 平成18年7月20日・令和2年8月27日
 4 使用開始年月日 平成18年7月20日・令和3年3月18日
 ※5 処 理 方 式
 6 処 理 能 力 廃プラスチック類 48.0 t / 日
 繊維くず 32.1 t / 日
 廃プラスチック類 44.7 t / 日
 繊維くず 32.3 t / 日
 7 処 理 計 画 廃プラスチック類 48.0 t / 日
 繊維くず 32.1 t / 日
 廃プラスチック類 44.7 t / 日
 繊維くず 32.3 t / 日
 ※8 設計時の運転時間
 ※9 設計時の被圧縮廃棄物の1m3当りの重量
 ※10 施設管理人員
 ※11 搬出物の処分先
 ※12 粉じん等の飛散防止方法
 ※13 騒音及び振動の防止方法

I 施設稼働状況

月別		1月	2月	3月	計
項目					
ごみ投入量 (t)		0	0	0	0
搬出量	総量 (t)	0	0	0	0
	焼却量 (t)	00	0	0	0
	埋立量 (t)	0	0	0	0
	有価物量 (t)	0	0	0	0
電気使用量 (kwh)		143,909	149,880	139,776	433,565
水使用量 (m ³)		0	0	0	0
施設実働時間 (h)		0	0	0	0
実働日数 (日間)		0	0	0	0
備 考					

- 1 施設 の 名 称 木くず破砕処理施設
 2 設 置 場 所 東京都武蔵村山市伊奈平三丁目25番地の5外4筆
 3 着 工 年 月 日 平成18年7月20日
 4 使用開始年月日 平成18年7月20日
 ※5 処 理 方 式
 6 処 理 能 力 17.1t/日
 7 処 理 計 画 17.1t/日
 ※8 設計時の運転時間
 ※9 設計時の被圧縮廃棄物の1m³当りの重量
 ※10 施設管理人員
 ※11 搬出物の処分先
 ※12 粉じん等の飛散防止方法
 ※13 騒音及び振動の防止方法

I 施設稼働状況

月別 項目		1月	2月	3月	計
ごみ投入量 (t)		109.06	149.28	126.78	385.12
搬出量	総量 (t)	109.06	149.28	126.78	385.12
	焼却量 (t)	0	0	0	0
	埋立量 (t)	0	0	0	0
	有価物量 (t)	109.06	149.28	126.78	385.12
電気使用量 (kwh)		143,909	149,880	139,776	433,565
水使用量 (m ³)		0	0	0	0
施設実働時間 (h)		96	108	102	306
実働日数 (日間)		16	18	17	51
備 考					

- 1 施設の名称 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、
ゴムくず、金属くず、ガラス・コンクリート・
陶磁器くず、がれき類の混合物破砕処理施設
- 2 設置場所 東京都武蔵村山市伊奈平三丁目25番地の5外4筆
- 3 着工年月日 平成30年5月24日
- 4 使用開始年月日 平成30年11月5日
- ※5 処理方式
- 6 処理能力 53.5 t/日
- 7 処理計画 53.5 t/日
- ※8 設計時の運転時間
- ※9 設計時の被圧縮廃棄物の1m³当りの重量
- ※10 施設管理人員
- ※11 搬出物の処分先
- ※12 粉じん等の飛散防止方法
- ※13 騒音及び振動の防止方法

I 施設稼働状況

月別 項目		1月	2月	3月	計
ごみ投入量 (t)		8.00	2.89	4.69	15.58
搬出量	総量 (t)	8.00	2.89	4.69	15.58
	焼却量 (t)	0	0	0	0
	埋立量 (t)	0	0	0	0
	有価物量 (t)	8.00	2.89	4.69	15.58
電気使用量 (kwh)		143,909	149,880	139,776	433,565
水使用量 (m ³)		0	0	0	0
施設実働時間 (h)		4	4	4	12
実働日数 (日間)		4	4	4	12
備考					

- 1 施設 の 名 称 廃プラスチック類、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず(廃蛍光ランプ)破碎処理施設
- 2 設 置 場 所 東京都武蔵村山市伊奈平三丁目25番地の5外4筆
- 3 着 工 年 月 日 平成30年5月24日
- 4 使用開始年月日 平成30年11月5日
- ※5 処 理 方 式
- 6 処 理 能 力 2.8 t/日
- 7 処 理 計 画 2.8 t/日
- ※8 設計時の運転時間
- ※9 設計時の被圧縮廃棄物の1m³当りの重量
- ※10 施設管理人員
- ※11 搬出物の処分先
- ※12 粉じん等の飛散防止方法
- ※13 騒音及び振動の防止方法

I 施設稼働状況

月別 項目		1月	2月	3月	計
ごみ投入量 (t)		0	0	0	0
搬出量	0	0	0	0	0
	00	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
電気使用量 (kwh)		143,909	149,880	139,776	433,565
水使用量 (m ³)		0	0	0	0
施設実働時間 (h)		0	0	0	0
実働日数 (日間)		0	0	0	0
備 考					

- 1 施設の名称 廃プラスチック類・紙くず圧縮梱包処理施設
 2 設置場所 東京都武蔵村山市伊奈平三丁目25番地の5外4筆
 3 着工年月日 平成18年7月20日
 4 使用開始年月日 平成18年7月20日
 ※5 処理方式
 6 処理能力 廃プラスチック類 180.0 t/日
 紙くず 166.8 t/日
 7 処理計画 廃プラスチック類 180.0 t/日
 紙くず 166.8 t/日
 ※9 設計時の被圧縮廃棄物の1m3当りの重量
 ※10 施設管理人員
 ※11 搬出物の処分先
 ※12 粉じん等の飛散防止方法
 ※13 騒音及び振動の防止方法

※8 設計時の運転時間

I 施設稼働状況

月別 項目		1月	2月	3月	計
ごみ投入量 (t)		18.16	16.43	24.45	59.04
搬出量	総量 (t)	18.16	16.43	24.45	59.04
	焼却量 (t)	0	0	0	0
	埋立量 (t)	0	0	0	0
	有価物量 (t)	18.16	16.43	24.45	59.04
電気使用量 (kwh)		143,909	149,880	139,776	433,565
水使用量 (m³)		0	0	0	0
施設実働時間 (h)		84	78	96	258
実働日数 (日間)		14	13	16	43
備考					

- 1 施設の名称 廃プラスチック類・繊維くず圧縮梱包処理施設
 2 設置場所 東京都武蔵村山市伊奈平三丁目25番地の5外4筆
 3 着工年月日 平成30年5月24日
 4 使用開始年月日 平成30年9月14日
 ※5 処理方式
 6 処理能力 廃プラスチック類 24.3 t/日
 繊維くず 17.2 t/日
 7 処理計画 廃プラスチック類 24.3 t/日
 繊維くず 17.2 t/日
 ※8 設計時の運転時間

- ※9 設計時の被圧縮廃棄物の1m3当りの重量
 ※10 施設管理人員
 ※11 搬出物の処分先
 ※12 粉じん等の飛散防止方法
 ※13 騒音及び振動の防止方法

I 施設稼働状況

月別 項目		1月	2月	3月	計
ごみ投入量 (t)		21.38	20.91	28.81	71.10
搬出量	総量 (t)	21.38	20.91	28.81	71.10
	焼却量 (t)	0	0	0	0
	埋立量 (t)	0	0	0	0
	有価物量 (t)	21.38	20.91	28.81	71.10
電気使用量 (kwh)		143,909	149,880	139,776	433,565
水使用量 (m³)		0	0	0	0
施設実働時間 (h)		24	24	30	78
実働日数 (日間)		4	4	5	13
備考					

- 1 施設 の 名 称 空き缶圧縮処理施設
 2 設 置 場 所 東京都武蔵村山市伊奈平三丁目25番地の5外4筆
 3 着 工 年 月 日 平成18年7月20日・平成30年5月24日
 4 使用開始年月日 平成18年7月20日・平成30年5月24日
 ※5 処 理 方 式
 6 処 理 能 力 空き缶 4.3 t/日
 空き缶 10.2 t/日
 7 処 理 計 画 空き缶 4.3 t/日
 空き缶 10.2 t/日
 ※9 設計時の被圧縮廃棄物の1m³当りの重量
 ※10 施設管理人員
 ※11 搬出物の処分先
 ※12 粉じん等の飛散防止方法
 ※13 騒音及び振動の防止方法

※8 設計時の運転時間

I 施設稼働状況

月別 項目		1月	2月	3月	計
ごみ投入量 (t)		0.11	0.55	0.33	0.99
搬出量	総量 (t)	0.11	0.55	0.33	0.99
	焼却量 (t)	0	0	0	0
	埋立量 (t)	0	0	0	0
	有価物量 (t)	0.11	0.55	0.33	0.99
電気使用量 (kwh)		143,909	149,880	139,776	433,565
水使用量 (m ³)		0	0	0	0
施設実働時間 (h)		1	3	2	6
実働日数 (日間)		1	1	1	3
備 考					

- 1 施設の名称 廃プラスチック類(発泡スチロール)溶融処理施設
 2 設置場所 東京都武蔵村山市伊奈平三丁目25番地の5外4筆
 3 着工年月日 平成18年7月20日
 4 使用開始年月日 平成18年7月20日
 ※5 処理方式
 6 処理能力 2.4t/日
 7 処理計画 2.4t/日
 ※8 設計時の運転時間
 ※9 設計時の被圧縮廃棄物の1m3当りの重量
 ※10 施設管理人員
 ※11 搬出物の処分先
 ※12 粉じん等の飛散防止方法
 ※13 騒音及び振動の防止方法

I 施設稼働状況

月別		1月	2月	3月	計
項目					
ごみ投入量 (t)		0	0	0	0
搬出量	0	0	0	0	0
	00	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
電気使用量 (kwh)		143,909	149,880	139,776	433,565
水使用量 (m ³)		0	0	0	0
施設実働時間 (h)		0	0	0	0
実働日数 (日間)		0	0	0	0
備考					

第23号様式(第32条関係)

2023年4月 日

東京都知事 殿



管 理 者 の
住 所 ・ 氏 名
技 術 管 理 者 氏 名
電 話 番 号

東 京 都
比 例
代 表
04

対象外

市中央二丁目18番地の3
会社
留間宏 対象外

ごみ処理施設維持管理状況報告書
(高 速 堆 肥 化 処 理 施 設)

2022年度第4期分ごみ処理施設維持管理状況を、東京都廃棄物規則第32条第1項の規定により、次のとおり報告します。

- | | | | |
|-------------|------------------------------------|---------------|--------|
| 1 施設 の 名 称 | 食品残さ(生ごみ)、汚泥(有機性のものに限る。)
発酵処理施設 | 5 処理能力 | 3.5t/日 |
| 2 設 置 場 所 | 東京都武蔵村山市伊奈平三丁目25番地の5外4筆 | 6 処理計画 | 3.5t/日 |
| 3 着 工 年 月 日 | 平成18年7月20日 | ※7 施設管理人員 | |
| 4 使用開始年月日 | 平成18年7月20日 | ※8 コンポストの売却先等 | |

施設稼働状況

項目 \ 月別	1月	2月	3月	計
ごみ投入量 (t)	90.15	82.41	90.81	263.37
残渣量 (t)	0	0	0	0
コンポスト生産量 (t)	9.02	8.24	9.08	26.34
電気使用量 (kwh)	143,909	149,880	139,776	433,565
水使用量 (m³)	0	0	0	0
発酵槽温度 (℃)	30~50	30~50	30~50	—
施設実働時間 (h)	372	336	372	1,080
実働日数 (日間)	31	28	31	90
備考				

注 1 各施設ごとに別表とすること。

2 ※印については、第1期分のみ記入すること。

(日本工業規格A列4番)

2023年4月 日

東京都知事 殿



管理者の住所・氏名

技術管理者氏名

電話番号

対象外

中央二丁目18番地の3

社

間宏

対象外

ごみ処理施設維持管理状況報告書

(焼却施設)

2023年度第4期分ごみ処理施設維持管理状況を、東京都廃棄物規則第32条第1項の規定により、次のとおり報告します。

1 施設の名称 焼却施設

※9 補助燃料の種類

2 設置場所 東京都武蔵村山市伊奈平三丁目25番地の5外4第

※10 設計時ごみの低位発熱量

3 着工年月日 平成18年7月20日

※11 設計時の燃焼室ガス温度

4 使用開始年月日 平成18年7月20日

※12 補助燃料の運転時間

※5 炉形式、運転形式

※13 一般廃棄物の種類

6 処理能力 4.8t/日(4.8t/日×1炉)

※14 搬出物の処分先及び方法

7 処理計画 4.8t/日

※15 排ガス処理方法

8 火格子(ロストル)面積 5.4m²/炉

※16 騒音及び振動の防止方法

施設稼働状況及び測定結果(炉No.)

項目	月別	基準値 (規制値)	1月	2月	3月
ごみ投入量	(t)		10.66	8.88	11.47
搬出残さ量	(t)		1.07	0.89	1.15
補助燃料	(l)		4,600	3,000	3,750
電力使用量	(kWh)		143,909	149,880	139,776
水使用量	(m ³)		182	149	193
稼働時間	(h)		24	16	24
稼働日数	(日間)		3	2	3
燃焼室ガス温度	(℃)	800℃以上	804~912	809~916	800~921
集じん器入口ガス温度	(℃)	200℃以下	69~171	115~172	105~169
排ガス中のCO濃度	(ppm)	100ppm以下	0.6~69.1	5.1~70.4	4.8~70.3
冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した年月日			2023年1月4日 2023年1月5日 2023年1月21日	2023年2月18日 2023年2月20日	2023年3月4日 2023年3月25日
焼却灰の熱しゃく減量	(%)	10	—	6.9	—
ばい煙	測定年月日		—	2023年2月28日	—
	測定を行った位置		—	煙突中間	—
	測定結果を得た年月日		—	2023年3月31日	—
	ばいじん濃度 (g/m ³ N)	0.25	—	0.006	—
	窒素酸化物 (volppm)	250	—	45	—
	硫黄酸化物 (m ³ /h)	2.54	—	0.49	—
	塩化水素 (mg/m ³)	700	—	49	—
	ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ N)	—	—	—	—
放流水	測定年月日				
	水素イオン濃度				
	生物化学的酸素要求量 (mg/l)				
	化学的酸素要求量 (mg/l)				
	浮遊物質 (mg/l)				
備考					

注 1 各炉ごとに別表とすること。

2 ※については第1期分のみ記入すること。

3 電力使用量及び水使用量は、施設全体のものを記入すること。

4 排ガス中のCO濃度及びばい煙の測定結果については、酸素濃度12%の換算値とすること。

(日本工業規格A列4番)